

Commune de

RANTIGNY

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

APPROBATION

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
05 JUIL. 2019

7a

DEFENSE INCENDIE

N°	EMPLACEMENT	Type de PEI	Marque Modèle	Diam Cana	Débits en m3 / h		Pression à 60 m3/h	Pression statique	Anomalies - Observations	Date contrôle
					à 1 bar	à 0.6 bar				
1	Face au n°38 rue Pierre Curie (face rue Pasteur)	PI DN100 100/2x65	Bayard Saphir 2013	150			7	8,0	changement bouchon ø 80	16-mai-18
2	30 AVENUE PIERRE CURIE	PI DN100 100/2x65	Bayard Emeraude 2000	150			7	8,0		16-janv.-00
3	68 AVENUE PIERRE CURIE	PI DN100 100/2x65	Brousseval	150			7	8,0		16-mai-18
4	86 AVENUE PIERRE CURIE	PI DN100 100/2x65	Bayard Saphir 2012	150			7	8,0		16-mai-18
5	RUE DE BREUIL LE VERT AVANT PN	PI DN100 100/2x65	Bayard Emeraude Choc	100			7	8,0	chgt bouchon ø80+ø100	16-mai-18
6	RUE DE BREUIL LE VERT angle rue D'uny	PI DN100 100/2x65	Bayard Emeraude 2001	100			7	8,0		17-mai-18
7	IMPASSE EISELE UNY	PI DN100 100/2x65	Bayard	100			7	8,0		16-mai-18
8	RUE GEORGES BRASSENS UNY	PI DN100 100/2x65	Bayard	100			8	8,5		16-mai-18
9	CHEMIN DU MARAIS FACE EGLISE UNY	PI DN100 100/2x65	Bayard	200			7	8,0	coffre cassé	17-mai-18
10	4 RUE EMILE ZOLA	PI DN80 65 2x40	Bayard	80	63		1,8	7,0	coffre cassé	17-mai-18
11	RUE EMILE ZOLA ALLEE DES FRENES	PI DN80 65 2x40	Bayard Saphir 2008	80	33			7,0	insuffisant	17-mai-18
12	RUE PARMENTIER BAS DU PONT SNCF face Point P	PI DN100 100/2x65	Bayard Saphir 2012	150			8	8,5		17-mai-18
13	RUE PARMENTIER FACE AU GARAGE RENAULT	PI DN100 100/2x65	PAM	150			8	8,5		17-mai-18
14	RUE PARMENTIER ETABLISSEMENT GRIFFITH	PI DN100 100/2x65	Bayard	150			8	8,5	fuite au pied, eau remonte par la BAC	17-mai-18
15	RUE PARMENTIER DEVANT LA STATION DE LAVAGE	PI DN100 100/2x65	Bayard Saphir 2012	150			8	8,5		17-mai-18
16	RUE DE LA PASSERELLE ANGLE RUE EMILE ZOLA	PI DN100 100/2x65	PAM	100			7	8,5		17-mai-18

N°	EMPLACEMENT	Type de PEI	Marque Modèle	Diam Cana	Débits en m3 / h		Pressio n à 60 m3/h	Pression statique	Anomalies - Observations	Date contrôle
					à 1 bar	à 0.6 bar				
17	RUE DE LA PASSERELLE COTE PLACE de la république	PI DN100 100/2x65	PAM	100			6	8,0	tres dur à manipulé/fuite etoupe	16-mai-18
18	PLACE DE LA REPUBLIQUE	PI DN100 100/2x65	Bayard	125			7	8,0		16-mai-18
20	face au n°26, rue Pasteur (face rue Berthelot)	PI DN100 100/2x65	Bayard Saphir 2014	100			3	8,0		16-mai-18
21	24 RUE CHEVALIER LA BARRE	PI DN100 100/2x65	Bayard Saphir 2014	100			4,5	6,0		16-mai-18
22	RN 16 STATION TOTAL	PI DN100 100/2x65	Bayard	100			6	7,0		16-mai-18
23	AVENUE JEAN JAURES RELAIS DE LA POSTE	PI DN100 100/2x65	Bayard	150			6	7,0		16-mai-18
24	AVENUE JEAN JAURES FACE A CAT	PI DN100 100/2x65	Bayard	150			7	8,0		16-mai-18
25	11BIS AVENUE JEAN JAURES	PI DN100 100/2x65	Bayard	150			7	7,5		16-mai-18
29	AVENUE DE LA GARE DEVANT LE PARKING	PI DN80 1*65	PAM	80			5	7,0		17-mai-18
31	24 RUE EDOUARD VAILLANT	PI DN100 100/2x65	Bayard	80			4,5	6,0		16-mai-18
32	11 RUE HENRI BARBUSSE	PI DN100 100/2x65	Bayard	100			3,8	7,0		16-mai-18
33	RUE HENRI BARBUSSE CLOS DU CHATEAU	PI DN100 100/2x65	Bayard	100	58			6,0		16-mai-18
35	RUE SACCO ET VANZETTI FACE AU GYMNASSE	PI DN100 100/2x65	Bayard	100			4,5	7,0		16-mai-18
36	RUE PARMENTIER ANGLE RUE DE LA BRECHE	PI DN100 100/2x65	Bayard Saphir 2012	100			7	8,0		17-mai-18
37	ZONE SOGELOC COTE CTAC DIRECTION NEUILLY	PI DN100 100/2x65	Bayard Emeraude 1998	200			7	7,5	1 bouchon Ø80	16-mai-18
38	ZONE SOGELOC COTE SOGELOC DIRECTION NEUILLY	PI DN100 100/2x65	Bayard Emeraude 1998	200			7	8,0	1 bouchon Ø100	17-mai-18
39	61 AVENUE PIERRE CURIE ANGLE IMP. O. DUBOIS	PI DN100 100/2x65	Bayard Saphir 2011	100			7	8,0		17-mai-18
40	76 AVENUE JEAN JAURES	PI DN100 100/2x65	Bayard	125			6	7,0		16-mai-18

N°	EMPLACEMENT	Type de PEI	Marque Modèle	Diam Cana	Débits en m ³ / h		Pression à 60 m ³ /h	Pression statique	Anomalies - Observations	Date contrôle
					à 1 bar	à 0.6 bar				
41	RUE DES ACACIAS	PI DN100 100/2x65	PAM	?			7	8,00		16-mai-18
42	RUE DES ACACIAS	PI DN100 100/2x65	PAM	?			6	7,50		16-mai-18